



aitex®
research & innovation center

REACCIÓN AL FUEGO

Solicitante:

DECOPROYEC SUBERTRES, SLU

C/Trilladores nº47 Nave 4 y 5
ES-02520 Chinchilla de Monte-Aragón
Albacete

Está autorizado para colocar la etiqueta "Clasificación de Reacción al Fuego de Productos de Construcción" según el 2024AN1825.



CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO: PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

Nº: 24AN1825

La muestra referenciada como:

"CORCHO PROYECTADO DECOPROYEC"

ha sido objeto de ensayo de acuerdo con las normas EN ISO 11925-2:2020 y EN 13823:2020. Quedando clasificada según norma EN 13501-1:2018 como

"C-s1,d0"

Fecha de emisión

31 de julio de 2024



Date: 31/07/2024 16:34:42

Digitally Signed by: JOAN RISUEÑO CABANES -

NIF: 48605765A

Joan Risueño
Responsable Laboratorio Comportamiento al Fuego